



北楼风管竖管、风口详列表

房间名称	风管竖管		送风口		回风口	
	规格	数量	规格	数量	规格	数量
开敞办公1-接待	ECR-P0-400	3	230x230	6	900x170	3
开敞办公2	ECR-P0-400	6	200x200	12	900x170	6
休息	ECR-P0-400	4	260x260	4	900x170	4
开敞办公3	ECR-P0-400	2	200x200	4	900x170	2
会议	ECR-P0-400	2	280x280	4	900x170	2
接待	ECR-P0-300	1	250x250	1	900x170	1
电梯厅	ECR-P0-400	1	900x170	2	900x170	2
走廊	ECR-P0-400	1	150x150	2	900x170	1

南楼风管竖管、风口详列表

房间名称	风管竖管		送风口		回风口	
	规格	数量	规格	数量	规格	数量
开敞办公1-接待	ECR-P0-400	11	230x230	22	900x170	22
休息	ECR-P0-400	5	230x230	10	900x170	5
领导办公	ECR-P0-400	6	230x230	12	900x170	6
会议	ECR-P0-400	2	280x280	4	1200x170	3
休息1	ECR-P0-1200	1	150x150	1	1400x170	1
电梯厅1	ECR-P0-400	1	260x260	1	880x170	1
电梯厅2	ECR-P0-400	2	230x230	5	900x170	2
走廊	ECR-P0-400	2	150x150	3	900x170	2

- 注：1. 风机盘管检修口配合建筑二次装修确定。
 2. 所有新风支管上均设手动多叶调节阀，阀门位置在便于操作的位置。
 3. 卫生间排风器排风管支管上均设防火阀，防火阀设在接入竖井处。
 4. X-S-13 新风机房平、消防详图 72/91。
 5. X-N-12 新风机房平、消防详图 76/91。
 6. 管体正压送风系统及管井大样详图 39/91、40/91。
 7. 多叶排风口安装标高均为管口顶部标高 100。
 8. 所有新风管均为水平连接。
 9. A-A~B-B 剖面图参见详图 85/91。
 10. L-L~O-O 剖面图参见详图 87/91。

十五层风管平面图

1:150

中国西南建筑设计研究院
 CHINA SOUTHWEST ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
 大渡河流域综合开发研究中心
 十五层风管平面图
 15th Floor Ductwork Plan
 日期: 2004年9月