



十九层风管平面图 1:150

西楼风管盘管风口规格表

房间名称	规格	数量	类型	规格	数量	类型	规格	数量
办公室	YFC-07-00-3H	2	铝合金方形散流器(带调节档)	275x275 (400x400)	4	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	1010x200	2
乒乓球室	YFC-10-00-3H	2	铝合金方形散流器(带调节档)	425x425 (550x550)	4	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	1280x200	2
健身房	YFC-07-00-3H	4	铝合金方形散流器(带调节档)	325x325 (450x450)	8	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	1010x200	4
走廊	YFC-03-00-3H	1	铝合金方形散流器	275x275 (400x400)	1	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	590x200	1

北楼风管盘管风口规格表

房间名称	规格	数量	类型	规格	数量	类型	规格	数量
咖啡厅	YFC-06-00-3H	6	铝合金方形散流器(带调节档)	300x300 (425x425)	8	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	730x200	6
餐厅	YFC-06-00-3H	2	铝合金方形散流器	730x200	2	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	730x200	2
前厅	YFC-02-00-3H	1	铝合金方形散流器	225x225 (350x350)	1	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	440x200	1
走廊	YFC-04-00-3H	6	铝合金方形散流器(带调节档)	670x100	12	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	670x200	6
走廊	YFC-04-00-3H	1	铝合金方形散流器	670x200	1	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	670x200	1

东楼风管盘管风口规格表

房间名称	规格	数量	类型	规格	数量	类型	规格	数量
客房	YFC-02-00-3H	1	铝合金方形散流器	225x225 (350x350)	1	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	440x200	1
走廊	YFC-07-00-3H	1	铝合金方形散流器(带调节档)	275x275 (400x400)	1	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	1010x200	1
健身房	YFC-06-00-3H	2	铝合金方形散流器(带调节档)	275x275 (400x400)	2	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	830x200	2
健身房	YFC-06-00-3S	2	铝合金方形散流器(带调节档)	1400x130	2	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	830x200	2
健身房	YFC-06-00-3H	1	铝合金方形散流器(带调节档)	225x225 (350x350)	2	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	730x200	1
健身房	YFC-06-00-3S	3	铝合金方形散流器	780x130	3	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	730x200	3
健身房	YFC-06-00-3H	2	铝合金方形散流器	320x130	2	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	730x200	2
健身房	YFC-06-00-3H	5	铝合金方形散流器(带调节档)	225x225 (350x350)	4	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	730x200	2
健身房	YFC-06-00-3H	1	铝合金方形散流器	830x100	10	铝合金可拆卸式百叶风口(带过滤网)	830x200	5

注：1. 所有新风风管均顶平连接。
2. 风管盘管检修门扇二次装修时，门扇位置设置在便于操作的位置。
3. 所有新风风管上均设手动多叶调节阀，阀门位置设置在便于操作的位置。
4. 卫生间排风采用机械排风，排风管道接入竖井。
5. K-20、X-W-11空调及新风机组等，请参照图 69/91。
6. 具体正压送风风阀及排风风阀等，请参照图 69/91。
7. 所有主干管安装标高详见平面图的剖面图。
8. 图中风口定位尺寸均为参考尺寸，应视具体情况二次定位。风管、风口安装应严格按图确定。

		中国西南设计研究院 CHINA SOUTHWEST ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE		工程名称 大渡河流域环境生态规划研究中心	
项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
设计人	设计人	设计人	设计人	设计人	设计人
审核人	审核人	审核人	审核人	审核人	审核人
日期	日期	日期	日期	日期	日期
项目名称 十九层风管平面图			图号 19-05-01		
比例 1:150			日期 2007年5月		