



北港风压风管 风口规格表

房间名称	规格	数量	类型	备注	风口名称	规格	数量	类型	备注
走廊	YGFC-04-03-3H	3	送风口上接排风尺寸, 下为排风尺寸	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-04-03-3H	670x100	6	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	670x200
走廊	YGFC-06-03-3H	1	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-06-03-3H	830x100	2	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	830x200	
电梯厅	YGFC-04-03-3H	1	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-04-03-3H	670x200	1	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	670x200	

南港风压风管 风口规格表

房间名称	规格	数量	类型	备注	风口名称	规格	数量	类型	备注
正压间	YGFC-05-03-3H	2	送风口上接排风尺寸, 下为排风尺寸	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-05-03-3H	730x200	4	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	730x200
走廊	YGFC-04-03-3H	2	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-04-03-3H	670x100	4	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	670x200	
走廊	YGFC-05-03-3H	1	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-05-03-3H	730x100	2	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	730x200	

南港风压风管 风口规格表

房间名称	规格	数量	类型	备注	风口名称	规格	数量	类型	备注
走廊	YGFC-04-03-3H	1	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-04-03-3H	670x200	1	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	670x200	
走廊	YGFC-05-03-3H	4	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	YGFC-05-03-3H	730x100	8	铝合金可开闭式百叶风口 <带过滤器>	730x200	

四层风管平面图

1:150

- 注:
1. 本层风管安装布置, 连接方式为顶平连接。
 2. 卫生间排气、厨房排气、专业预留百叶风口, 标明详图。
 3. 排烟风管详图。
 4. 风机盘管风口配合二次装修确定。
 5. K-15空调机房平、剖面详图 65/91。
 6. K-16空调机房平、剖面详图 62/91。
 7. K-17空调机房平、剖面详图 66/91。
 8. K-18空调机房平、剖面详图 67/91。
 9. 隔体正压送风系统, 剖面详图 39/91, 40/91。
 10. 图中风口定位尺寸均参考尺寸, 应现场配合二次装修。

中国建筑西南设计研究院
CHINA SOUTHWEST ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE

项目: 大渡河流域规划设计研究中心
子项目名称: 调度中心

设计: 王瑞
校对: 李光

日期: 2007年5月